

RE: Re: Fwd: Solicitação de Esclarecimento Pregão Presencial 026/2022 SAAE Angra dos Reis



De Tanno, Elton <Elton.Tanno@sulzer.com>
Para Departamento de Administração e Licitação - SAAE Angra dos Reis <licita@saaeangra.com.br>
Cópia Leite, Luiza <luiza.leite@sulzer.com>, Pereira, Kaue <Kaue.Pereira@sulzer.com>
Data 12/12/2022 10:33

Prezado Marcus, bom dia.

Confirmo o recebimento, muito obrigado pelo retorno.

Atenciosamente,

Elton Koji Tanno
Supervisor de Vendas – SP / RJ
Flow Equipment Division
Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda.
Rua Dr. Cesar, 530 – 6º Andar, Santana
02013-002, São Paulo, Brasil
Phone +55 11 3379 5653, Mobile +55 11 98196 0031
elton.tanno@sulzer.com
www.sulzer.com

SULZER



SULZER CONFIDENTIAL

From: Departamento de Administração e Licitação - SAAE Angra dos Reis <licita@saaeangra.com.br>
Sent: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 10:26
To: Tanno, Elton <Elton.Tanno@sulzer.com>
Subject: Fwd: Re: Fwd: Solicitação de Esclarecimento Pregão Presencial 026/2022 SAAE Angra dos Reis
Importance: High

[EXTERNAL EMAIL]

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Solicitação de Esclarecimento Pregão Presencial 026/2022 SAAE Angra dos Reis
Data:12/12/2022 09:46
De:eletromecanica@saaeangra.com.br
Para:Departamento de Administração e Licitação - SAAE Angra dos Reis <licita@saaeangra.com.br>

Em 12/12/2022 09:01, Departamento de Administração e Licitação - SAAE Angra dos Reis escreveu:

Prezados,

Na qualidade de setor demandante, favor responder ao questionamento.

At.te

Marcus Vinícius Gomes e Souza

Pregoeiro

----- Mensagem original -----

Assunto:Solicitação de Esclarecimento Pregão Presencial 026/2022 SAAE Angra dos Reis

Data:09/12/2022 14:21

De:"Tanno, Elton" <Elton.Tanno@sulzer.com>

Para:"licita@saaeangra.com.br" <licita@saaeangra.com.br>

Cópia:"Leite, Luiza" <luiza.leite@sulzer.com>, "Pereira, Kaue" <Kaue.Pereira@sulzer.com>

Aos Cuidados: Sr. Pregoeiro Marcus Vinícius Gomes e Souza

SAAE ANGRA DOS REIS

Pregão Eletrônico n.º 026/2022 – SISTEMA DE REISTRO DE PREÇO

Requerente: Sulzer Pumps Wastewater Brasil LTDA

Assunto: Solicitação de Esclarecimento

A Sulzer Pumps Wastewater Brasil LTDA, vem respeitosamente através desta solicitar esclarecimentos do edital de pregão em referência:

Questionado:

1. Para os itens 6, 7 e 8, por se tratar de equipamentos de maior porte e devido aos fatores externos que ainda afetam o suprimento de matéria prima, pedimos a avaliação de considerar o prazo de entrega de até 75 dias.
2. Para o item 2, entendemos que será aceito equipamento com potência nominal de 2,0 CV/1,5 kW, que está de acordo com o modelo referenciado SULZER/ABS SCAVENGER EJ 20B. Está correto nosso entendimento?
3. Para o item 6, entendemos que será aceito equipamento com corrente máxima de 220V: 11,9A / 380V: 6,9A / 440V: 5,9A, que está de acordo com o modelo referenciado SULZER/ABS AFP 100-403. Está correto nosso entendimento?
4. Para o item 9, entendemos que será aceito equipamento com corrente máxima de 220V: 8,8A / 380V: 5,1A / 440V: 4,4A, que está de acordo com o modelo referenciado SULZER/ABS ROBUSTA 800T. Está correto nosso entendimento?

Do Pedido:

Diante da solicitação apresentada pela Sulzer Pumps Wastewater Brasil LTDA, pedimos avaliação e resposta quanto ao questionamento apresentando.

Obs.: Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Elton Koji Tanno

Supervisor de Vendas – SP / RJ

Flow Equipment Division

Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda.

Rua Dr. Cesar, 530 – 6º Andar, Santana

02013-002, São Paulo, Brasil

Phone +55 11 3379 5653, Mobile +55 11 98196 0031

elton.tanno@sulzer.com

www.sulzer.com



SULZER CONFIDENTIAL

CONFIDENTIALITY NOTICE

The information in this email may be confidential and/or privileged.
This email is intended to be reviewed by only the addresses named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, copying, use or storage of this email and its attachments, if any, or the information contained herein is prohibited. If you have received this email in error, please immediately notify the sender by return email and delete this email from your system. Thank you.

Bom dia,

Segue resposta em relação ao questionamento, conforme abaixo:

- **1: Conforme avaliação do Setor Eletromecânica, concordamos com o prazo de 75 dias.**
- **2,3 e 4: Após avaliação em nossos projetos relativo as elevatórias em torno de nosso município em relação a altura/vazão no equipamento, fica entendido conforme descritivo informado no e-mail desta empresa.**

Coordenador de Eletromecânica:

Robson Julião.

CONFIDENTIALITY NOTICE

The information in this email may be confidential and/or privileged.
This email is intended to be reviewed by only the addresses named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, copying, use or storage of this email and its attachments, if any, or the information contained herein is prohibited. If you have received this email in error, please immediately notify the sender by return email and delete this email from your system. Thank you.