

Re: Fw: Esclarecimento PE 90005/2025

De: manutencaoti.pge@angra.rj.gov.br
Para: "Licitação - Pregão" <pregao@angra.rj.gov.br>
Marcadores:

01/24/25 10:52

Prezado pregoeiro,

Informamos que não serão aceito produtos com estrutura fabricada em materiais plásticos, deverão ser seguidas as características mínimas do Termo de referência.

Atenciosamente,
Lúcio Barbosa

De: Licitação - Pregão (pregao@angra.rj.gov.br)
Data: 01/23/25 16:53
Para: manutencaoti.pge@angra.rj.gov.br
Assunto: **Fw: Esclarecimento PE 90005/2025**

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento.

De: kelli martins (kgmkelli@gmail.com)
Data: 01/23/25 12:52
Para: pregao@angra.rj.gov.br
Assunto: **Esclarecimento PE 90005/2025**

Boa tarde

Prezado Pregoeiro

No item 01 = RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK

- ☒ Régua de tomadas para rack 19"
- ☒ Frequência (50hz / 60hz);
- ☒ Cabo de alimentação: mínimo 1.10 mts;
- ☒ Mínimo de 4 tomadas;
- ☒ Chassis metálico com pintura eletrostática, cor preta;
- ☒ Cabo e plug normatizado, tomadas polarizadas conforme norma ABN NBR-5410;
- ☒ Selo Conformidade padrão INMETRO.
- ☒ Possuir interruptor para alimentação

Esclarecimento: Podemos ofertar o item em Policarbonato anti chama conforme xo

Att

Kelli Martins