

**Fw: Re: Fw: REFERENTE CABOS DAS PLANILHAS SOLICITADAS**

De: [comissao.obras@angra.rj.gov.br](mailto:comissao.obras@angra.rj.gov.br)  
Para: "João Luís" <[joaoluís@electraenergia.com.br](mailto:joaoluís@electraenergia.com.br)>  
Marcadores:

02/09/2025 13:10

Boa tarde,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

**Comissão de Contratação**  
**Secretaria de Gestão de Suprimentos**  
**Prefeitura Municipal de Angra dos Reis**  
**(24) 3365-6439**

---

De: [obras.assor@angra.rj.gov.br](mailto:obras.assor@angra.rj.gov.br)  
Data: 02/09/2025 11:57  
Para: [comissao.obras@angra.rj.gov.br](mailto:comissao.obras@angra.rj.gov.br)  
Assunto: **Re: Fw: REFERENTE CABOS DAS PLANILHAS SOLICITADAS**

bom dia,

Trata-se de um cabo multiplexado com neutro em cobre nú.

---

De: [comissao.obras@angra.rj.gov.br](mailto:comissao.obras@angra.rj.gov.br)  
Data: 09/02/25 11:00  
Para: [obras.assor@angra.rj.gov.br](mailto:obras.assor@angra.rj.gov.br)  
Assunto: **Fw: REFERENTE CABOS DAS PLANILHAS SOLICITADAS**

Bom dia,

Segue o e-mail recebido com pedido de esclarecimento técnico.

Atenciosamente,

**Comissão de Contratação**  
**Secretaria de Gestão de Suprimentos**  
**Prefeitura Municipal de Angra dos Reis**  
**(24) 3365-6439**

---

De: João Luís ([joaoluís@electraenergia.com.br](mailto:joaoluís@electraenergia.com.br))  
Data: 02/09/2025 09:59  
Para: [comissao.obras@angra.rj.gov.br](mailto:comissao.obras@angra.rj.gov.br)  
Cc: Iso45001 ([iso45001@electraenergia.com.br](mailto:iso45001@electraenergia.com.br)), Vanderlei ([vanderlei@electraenergia.com.br](mailto:vanderlei@electraenergia.com.br)), Luis Cláudio ([luisclaudio@electraenergia.com.br](mailto:luisclaudio@electraenergia.com.br)), Ricardo Fonseca ([ricardodafonseca@electraenergia.com.br](mailto:ricardodafonseca@electraenergia.com.br))  
Assunto: **REFERENTE CABOS DAS PLANILHAS SOLICITADAS**

Bom dia!

Em relação a CP-90010-2025 Campo São Bento, CP-90009-2025 Praia da Monsuaba e CP-90008-2025 Praia da Longa – Ilha Grande:

Gostaria de saber se os cabos abaixo devem ter o Neutro Isolado ou neutro Nu:

1.15	COT	PMAR	Cabo de alumínio 2+1, seção 16 mm <sup>2</sup> . Fornecimento.			
1.16	COT	PMAR	Cabo de alumínio 2+1, seção 10 mm <sup>2</sup> . Fornecimento.			
1.10	COT	PMAR	Cabo de alumínio 2x10 + 10mm. Fornecimento	M	250,00	
Cotação		PMAR	Fornecimento e instalação. De cabo em alumínio 2x10 + 10mm	m	240,00	

Att, João Luís