

Boletim Nº 006

LOCAL	Cloro Residual	Coliforme Total	Coliforme Fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
E.M. Antônio Joaquim	0	Presença	Presença	Insatisfatória *	Sapinhatuba I	25/02/2014	SAAE
E.M. Prof. Amélia Araújo	0,1	Presença	Ausência	Satisfatória*	Garatucaia	25/02/2014	SAAE
E.M. Dep. Câmara Torres	0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Portogalo	25/02/2014	SAC**
C.M. Maria José Clara	0,1	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim	25/02/2014	SAAE
Fonte da Rua 8	0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Camorim	25/02/2014	SAC**
Fonte do Marinas	0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Marinas	25/02/2014	SAC**
E.M. Frei Fernando Geurtse	0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Marinas	25/02/2014	SAAE
Posto de Saúde	0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Pequeno	25/02/2014	SAAE
Posto de Saúde	0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Sapinhatuba II	25/02/2014	SAAE

* O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente a amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental.

Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels

** SAC – Solução Alternativa Coletiva.

*** SAI – Solução Alternativa Individual.

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.