

Boletim Nº 040

LOCAL	Cloro Residual	Coliforme Total	Coliforme Fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
CE Conde Pereira Carneiro	0,1	Presença*	Ausência*	Satisfatória	Centro	28/04/15	CEDAE
Bica da Carioca	0,1	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Centro	28/04/15	CEDAE
CEHI M ^ª Hercília Cardoso	0,3	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Vila Velha	28/04/15	SAAE
EM Alexina Lowndes	0,3	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Bomfim	28/04/15	CEDAE
EM Prof. Antônio José	0,5	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Morro do Perez	28/04/15	CEDAE
Fonte do Marinas	0,0	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Marinas	28/04/15	SAC**
Posto de Saúde	0,8	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Marinas	28/04/15	CEDAE
Fonte do Morro da Carioca	0,0	Presença*	Ausência*	Satisfatória	Morro da Carioca	28/04/15	SAC**
Secretaria de Saúde	0,5	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Balneário	28/04/15	CEDAE
Posto de Saúde	0,5	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Balneário	28/04/15	CEDAE

** O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.*

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente a amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental.

Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels

*** SAC – Solução Alternativa Coletiva.*

**** SAI – Solução Alternativa Individual.*

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.